

REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR									
Jueves 01 de Diciembre 2016									
Ubicación del evento	Evento	Elemento afectado	Número de elemento	Nivel de Tensión	Motivo de falla	Fecha desconexión	Hora desconexión	Fecha conexión	Hora conexión
P.G Miravalles 1.	Desconexión	Gen	1	13.8 kV	Para control de reservas.	12/1/2016	06:00		
Sub Cahuita - Changuinola.	Desconexión	L.T.		230 kV	Mantenimiento por parte de Panamá.	12/1/2016	07:12	12/1/2016	15:33
P.H Cariblanco.	Indisponible	Gen	1	13.8 kV	Mantenimiento programado.	12/1/2016	12:02		
PB Taboga.	Desc.aut.	Planta		13.8 kV	Sobre corriente LD. 34.5 kV Cañas - Taboga. No se perdió generación.	12/1/2016	13:40	12/1/2016	16:54
P.H Chucás.	Desc.aut.	Planta		13.8 kV	Rechazo de carga con 52 MW.	12/1/2016	15:22	12/1/2016	
P.H Chucás.	Desc.aut.	Planta		13.8 kV	Rechazo de carga con 26 MW.	12/1/2016	16:37	12/1/2016	
P.H Chucás.	Desc.aut.	Planta		13.8 kV	Rechazo de carga con 52 MW.	12/1/2016	17:00	12/1/2016	
P.H Chucás.	Desc.aut.	Planta		13.8 kV	Rechazo de carga con 52 MW.	12/1/2016	17:13	12/1/2016	

UL